TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli SA751

Käyttöalue

Palovaroitin on tarkoitettu käytettäväksi omakotitaloissa. Kerrostaloissa jokaisessa kodissa on oltava omat palovaroittimet. Tämä palovaroitin ei sovellu käytettäväksi muissa kuin asuinrakennuksissa. Palovaroitin ei korvaa lain tai paloviranomaisen edellyttämää täysimittaista hälytysjärjestelmää.

Palovaroittimen sijainti

Palovaroittimen sijainti on tärkeä ennakkovaroituksen kannalta. Mutta myös ei-toivottujen hälytysten välttämiseksi. Jokaisessa kerroksessa on vähintään yksi palovaroitin. Sijoita palovaroittimet kaikkiin makuuhuoneisiin tai niiden viereen, jotta kuulet, jos nukut hälytyksen. Sijoita palovaroittimet keittiön lähelle, mistä on tavallista syttyä tulipalo. Portaissa palovaroittimet tulee sijoittaa suoraan portaiden yläpuolelle. Jos sinulla on suljetut ovet, erilaiset kattokorkeudet, pitkiä etäisyyksiä tai jotain muuta, joka estää savua pääsemästä palovaroittimeen, suosittelemme suurempaa määrää hälytyksiä. MERKINTÄ! Savu nousee ja palovaroittimet kannattaa sijoittaa kattoon, missä ne soivat nopeimmin. Sijoita palovaroittimet vähintään 0,5 metrin päähän seinästä, jotta ilmavirrat eivät viivästyttäisi hälytintä. Asennettaessa kaltevaan kattoon varoitus on sijoitettava vaakasuoraan 1 metrin päähän katon harjasta.



Huolto / Valvonta

Testattu säännöllisesti, imuroitu tai puhallettu puhtaaksi paineilmalla kahdesti vuodessa. Palovaroitin tulee vaihtaa kymmenen vuoden välein.

TEKNISET TIEDOT

Hälytyssignaali	≥ 85 dB / 3 m
Radiotaajuus	868 MHz
Yhteenkytkettävä	Yes
Vaihdettava akku	No
Akun kesto	10 year
Lämpötila-alue	0°C to +50°C
Taukotoiminto	1
Virtalähde	230V with battery backup
Ilmaisintyyppi	Optical
Bruttopaino (kg)	0.403
Korkeus (mm)	46
Leveys (mm)	125

SKU	601182
EAN	7320896011823
Sertifiointi	EN 14604, CE
Malli	SA751

fdv_important_smoke_detector

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi